

**Pisz, 21 kwietnia 2020 r.**

**Zespół Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Pisz**  
**ul. Dworcowa 2**  
**12-200 Pisz**  
**NIP: 849 149 12 40**  
**Znak sprawy: ZEOSP.350.1.2020**

### **ZAPYTANIE OFERTOWE**

W związku z zapotrzebowaniem Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Pisz na **system klimatyzacji** prosimy o przesłanie oferty na niniejszy przedmiot zamówienia.

Termin realizacji zamówienia – do dnia 29.05.2020 r. od dnia podpisania umowy.

Oferta powinna zawierać cenę brutto za realizację przedmiotu zamówienia. Rozliczenie ryczałtowe.

Termin zapłaty – 30 dni od dnia prawidłowego wystawienia i dostarczenia faktury/rachunku, po podpisaniu protokołu odbioru bez uwag.

#### **Kod CPV:**

39.71.72.00 – 3 Urządzenia klimatyzacyjne

45.33.12.20 – 4 Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

#### **Opis przedmiotu zamówienia:**

1. **Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż oraz uruchomienie nowych urządzeń klimatyzacyjnych typu VRF inverter (urządzeń – 7 do 1) wraz z serwisem gwarancyjnym, przeznaczonych do obsługi 7 pomieszczeń biurowych znajdujących się budynku Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Pisz ul. Dworcowa 2, 12 – 200 Pisz. W/w pomieszczenia usytuowane są na I (ostatnim) piętrze budynku. Ich powierzchnia użytkowa przedstawia się następująco:**
  - 1) **Pomieszczenie 1: 35,12 m<sup>2</sup>**
  - 2) **Pomieszczenie 2: 14,59 m<sup>2</sup>**
  - 3) **Pomieszczenie 3: 25,01 m<sup>2</sup>**
  - 4) **Pomieszczenie 4: 14,42 m<sup>2</sup>**
  - 5) **Pomieszczenie 5: 14,53 m<sup>2</sup>**
  - 6) **Pomieszczenie 6: 14,66 m<sup>2</sup>**
  - 7) **Pomieszczenie 7: 14,50 m<sup>2</sup>**
2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż fabrycznie nowych urządzeń klimatyzacji VRF w technologii inwerter (wraz z odprowadzeniem skroplin na zewnątrz budynku i z podłączeniem nowej instalacji zasilania

elektrycznego następujących urządzeń:

**1) Pomieszczenie 1:**

Klimatyzator typu VRF komplet składający się z jednostki wewnętrznej wraz z pilotem bezprzewodowym. Zamawiający dopuszcza urządzenie spełniające następujące parametry:

Moc chłodnicza: 2,8 kW (+/- 0,25 kW),

Moc grzewcza: 3,2 kW (+/- 0,25 kW)

Wymiary nie większe niż (dł. X szer. X gł.) 840x180x275

Poziom mocy akustycznej nie wyższy niż 38/34/30 dB

Przy przepływie powietrza nie wyższym niż 500/420/350.

**2) Pomieszczenie 2:**

Klimatyzator typu VRF komplet składający się z jednostki wewnętrznej wraz z pilotem bezprzewodowym. Zamawiający dopuszcza urządzenie spełniające następujące parametry:

Moc chłodnicza: 2,8 kW (+/- 0,25 kW),

Moc grzewcza: 3,2 kW (+/- 0,25 kW)

Wymiary nie większe niż (dł. X szer. X gł.) 840x180x275

Poziom mocy akustycznej nie wyższy niż 38/34/30 dB

Przy przepływie powietrza nie wyższym niż 500/420/350.

**3) Pomieszczenie 3:**

Klimatyzator typu VRF komplet składający się z jednostki wewnętrznej wraz z pilotem bezprzewodowym. Zamawiający dopuszcza urządzenie spełniające następujące parametry:

Moc chłodnicza: 2,8 kW (+/- 0,25 kW),

Moc grzewcza: 3,2 kW (+/- 0,25 kW)

Wymiary nie większe niż (dł. X szer. X gł.) 840x180x275

Poziom mocy akustycznej nie wyższy niż 38/34/30 dB

Przy przepływie powietrza nie wyższym niż 500/420/350.

**4) Pomieszczenie 4:**

Klimatyzator typu VRF komplet składający się z jednostki wewnętrznej wraz z pilotem bezprzewodowym. Zamawiający dopuszcza urządzenie spełniające następujące parametry:

Moc chłodnicza: 2,8 kW (+/- 0,25 kW),

Moc grzewcza: 3,2 kW (+/- 0,25 kW)

Wymiary nie większe niż (dł. X szer. X gł.) 840x180x275

Poziom mocy akustycznej nie wyższy niż 38/34/30 dB

Przy przepływie powietrza nie wyższym niż 500/420/350.

**5) Pomieszczenie 5:**

Klimatyzator typu VRF komplet składający się z jednostki wewnętrznej wraz z pilotem bezprzewodowym. Zamawiający dopuszcza urządzenie spełniające następujące parametry:

Moc chłodnicza: 2,8 kW (+/- 0,25 kW),

Moc grzewcza: 3,2 kW (+/- 0,25 kW)

Wymiary nie większe niż (dł. X szer. X gł.) 840x180x275

Poziom mocy akustycznej nie wyższy niż 38/34/30 dB

Przy przepływie powietrza nie wyższym niż 500/420/350.

**6) Pomieszczenie 6:**

Klimatyzator typu VRF komplet składający się z jednostki wewnętrznej wraz z pilotem bezprzewodowym. Zamawiający dopuszcza urządzenie spełniające następujące parametry:

Moc chłodnicza: 2,8 kW (+/- 0,25 kW),

Moc grzewcza: 3,2 kW (+/- 0,25 kW)

Wymiary nie większe niż (dł. X szer. X gł.) 840x180x275

Poziom mocy akustycznej nie wyższy niż 38/34/30 dB

Przy przepływie powietrza nie wyższym niż 500/420/350.

**7) Pomieszczenie 7:**

Klimatyzator typu VRF komplet składający się z jednostki wewnętrznej wraz z pilotem bezprzewodowym. Zamawiający dopuszcza urządzenie spełniające następujące parametry:

Moc chłodnicza: 2,8 kW (+/- 0,25 kW),

Moc grzewcza: 3,2 kW (+/- 0,25 kW)

Wymiary nie większe niż (dł. X szer. X gł.) 840x180x275

Poziom mocy akustycznej nie wyższy niż 38/34/30 dB

Przy przepływie powietrza nie wyższym niż 500/420/350.

**JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA:**

Jednostka zewnętrzna typu VRF inwerter:

Moc chłodnicza: 22,40 kW (+/- 0,25 kW),

Moc grzewcza: 24,00 kW (+/- 0,25 kW),

Wymiary urządzenia nie większe niż (szerokość 940, głębokość 320, wysokość 11430),

Ciężar max 133 kg

Poziom ciśnienia akustycznego max 60 dB(A),

Czynnik chłodniczy R32.

**Zamawiający dopuszcza urządzenia równoważne spełniające powyższe parametry.**

Za równoważne zamawiający uzna materiały, urządzenia i wyposażenie, których oferowane parametry będą równe lub lepsze od minimalnych parametrów opisanych powyżej. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia i wyposażenie spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca przed podpisaniem umowy musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne.

### **INSTALACJA KLIMATYZACJI:**

Całość instalacji klimatyzacji i instalacji elektrycznej łączącej jednostkę zewnętrzną z jednostkami wewnętrznymi należy wykonać w estetycznych korytkach kablowych typu PCV (nie większych niż 80mm x 55 mm) zamontowanych na korytarzu przed pomieszczeniami biurowymi.

### **DODATKOWE INFORMACJE:**

1. Jednostka zewnętrzna (łącznie 1 szt.) będzie montowana na dach budynku na specjalnej podporze antywibracyjnej zapewniającej stabilność oraz pewne mocowanie. Podpora musi zapewnić szczelność poszycia dachowego w pełnym okresie trwania gwarancji na urządzenie klimatyzacyjne. Z uwagi na fakt, iż jednostka zewnętrzna posadowiona będzie na dachu jej całkowity ciężar nie może przekroczyć 133 kg.
2. Wykonawca na dwa dni przed przystąpieniem do realizacji zamówienia zobowiązany jest do złożenia zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej i DTR instalacji klimatyzacji, instalacji elektrycznej oraz instalacji skroplin.
3. ***Okres gwarancji na urządzenia powinien wynosić 60 miesięcy.***
4. Oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz muszą posiadać stosowne dokumenty dopuszczające urządzenia do sprzedaży i użytkowania na terenie RP. Wszystkie urządzenia powinny posiadać menu oraz instrukcję w języku polskim.
5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić także bezpłatny serwis gwarancyjny urządzeń, obejmujący swoim zakresem obowiązkowe bezpłatne przeglądy gwarancyjne (raz w roku) i utrzymanie warunków gwarancji w zadeklarowanym przez Wykonawcę okresie gwarancyjnym.
6. Zakres zamówienia obejmuje zakup urządzeń wraz z ich dostarczeniem, rozładunkiem, wniesieniem, zamontowaniem, podłączeniem do instalacji elektrycznej, uruchomieniem instalacji oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego z obsługi urządzeń. Urządzenia wymienione w opisie przedmiotu zamówienia należy zamontować w budynku Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Pisz. Montaż winien być dokonany zgodnie z DTR (Dokumentacja techniczno-ruchowa) urządzenia oraz zaleceniami producenta jak również obowiązującymi przepisami i normami w sposób zapewniający prawidłowe działanie urządzeń. Maszyny i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie.
7. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał na własny koszt wizji lokalnej terenu wykonania zamówienia i jego otoczenia ze względu na złożoną infrastrukturę teleinformatyczną i elektryczną w pomieszczeniach i na korytarzu w celu weryfikacji możliwości wykonania przekuć i otworów w ścianach i sufitach, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Wizja lokalna powinna również obejmować przegląd instalacji elektrycznej i ewentualne ujęcie w ofercie kosztów związanych



z dostosowanie zasilania pomieszczeń biurowych Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Pisz pod urządzenia klimatyzacyjne w celu ich sprawnego i pełnego uruchomienia.

## **2. Doświadczenie.**

**Wykonawca powinien wykazać** należyte wykonanie przez Wykonawcę w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w okresie co najmniej jednej dostawy wraz z montażem i uruchomieniem klimatyzatorów o wartości dostawy nie mniejszej niż 50.000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy).

Ocena tego warunku zostanie przeprowadzona na podstawie dołączonego do oferty wykazu, zgodnego z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego oraz referencji, poświadczenia, potwierdzających należyte wykonanie usług.

Brak ww. dokumentów będzie skutkował odrzuceniem oferty Wykonawcy.

Kryterium wyboru oferty – cena 100%

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu na składanie ofert.

Oferty wraz z załącznikiem należy złożyć/przesłać w formie pisemnej zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego na adres Zamawiającego:

**Zespół Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli**

**ul. Dworcowa 2**

**12-200 Pisz**

**w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 kwietnia 2020 r., do godziny 13.00.**

Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

Oferty złożone po terminie lub nieodpowiadające wymogom formalnym nie zostaną rozpatrzone.

Zamawiający podpisze umowę z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Szczegółowych informacji udziela: Pani Barbara Milewska lub Pani Emilia Przygoda  
tel. (87) 423 29 94.

**Klauzula informacyjna dot. art. 13 RODO**

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Pisz ( adres: Dworcowa 2, 12-200 Pisz, telefon **87 423 29 94**)

W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: [inspektor@cbi24.pl](mailto:inspektor@cbi24.pl).

1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

W załączeniu:

1. Formularz ofertowy.
2. Wykaz usług.
3. Wzór umowy.

**DYREKTOR**  
Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół  
i Przedszkoli w Pisz  
  
mgr Barbara Milewska